



Renseignement technique AEA1 N° 26403

Titulaire
Flumroc AG
Industriestrasse 8
8890 Flums
Schweiz

Fabricant
Flumroc AG
8890 Flums
Schweiz

Groupe 122 - Plaques et nattes d'isolation thermique

Produit PANNEAU DE SOL FLUMROC

Description Plaque en laine de roche, PS=110-130kg/m³
E=15-25mm (110kg/m³)
E=30-40mm (130kg/m³)

Utilisation RF1

Documentation HFM, München: RE 'B12247a' (26.03.2015), RE 'B17161' (10.05.2017), RE 'B17317' (08.11.2017), RE 'B19106' (15.05.2019), RE 'B12253' (16.08.2012), RE 'B17160' (10.05.2017), RC 'B12254a' (23.05.2019); FIW, München: Certificat de constance des performances '0751-CPR-087.0-01' (12.03.2020); Hersteller: Déclaration des performances 'DoP-1014/15' (29.08.2019)

Conditions d'essai EN ISO 1182, EN ISO 1716

Appréciation Classification A1

Durée de validité 31.12.2025

Date d'édition 02.09.2020

Remplace l'attestation du 11.11.2015

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo